



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018010305063483

委托人名称、地址

欧迪森电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

生产者（制造商）名称、地址

欧迪森电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

生产企业名称、地址

欧迪森电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

产品名称和系列、规格、型号

双电源自动转换开关

COQ5-16、COQ5-20、COQ5-25、COQ5-32、COQ5-40、COQ5-50、COQ5-63、COQ5-80、COQ5-100、
COQ5-125；Ue：AC400V；Ie：16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A；Ui：690V；
Uimp：8kV(主回路)、2.5kV(控制回路)；Ith：125A；Icm(峰值)：17kA；Icw：10kA/30ms；使用类
别：AC-33iB；电器级别：PC级；TSE型式：ATSE；极数：3P，4P；型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2018年04月19日 有效期至：2023年04月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018010305063265

委托人名称、地址

欧迪森电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

生产者（制造商）名称、地址

欧迪森电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

生产企业名称、地址

欧迪森电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

产品名称和系列、规格、型号

双电源自动转换开关

COQ5-125、COQ5-140、COQ5-160、COQ5-180、COQ5-200、COQ5-225、COQ5-250； Ue: AC400V；
Ie: 125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A； Ui: 690V； Uimp: 8kV(主回路)、2.5kV(控制回
路)； Ith: 250A； Icm (峰值)：17kA； Icw: 10kA/30ms； 使用类别：AC-33iB； 电器级别：PC 级；
TSE 型式：ATSE； 极数：3P, 4P； 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2018年04月19日 有效期至：2023年04月19日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018010305063266

委托人名称、地址

欧迪森电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

生产者（制造商）名称、地址

欧迪森电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

生产企业名称、地址

欧迪森电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

产品名称和系列、规格、型号

双电源自动转换开关

COQ5-315、COQ5-350、COQ5-400、COQ5-500、COQ5-630；Ue：AC400V；Ie：315A、350A、400A、500A、630A；Ui：690V；Uimp：8kV(主回路)、2.5kV(控制回路)；Ith：630A；Icm(峰值)：63kA；Icw：30kA/60ms；使用类别：AC-33iB；电器级别：PC级；TSE型式：ATSE；极数：3P，4P；型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2018年04月19日 有效期至：2023年04月19日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心